

Grzegorzew, 1 grudnia 2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Grzegorzew, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na; Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową.

Pytanie

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź

Projektowana nawierzchnia spełnia wszystkie wymogi stawiane nawierzchni podłogi sportowej zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. **ARIM SPORT 2.S.** zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wyżej proponowanej nawierzchni ze względu na:

- w istniejącej sali sportowej oraz w projektowanej małej salce na piętrze będzie zastosowana ta sama nawierzchnia - zatem wszystkie środki i maszyny potrzebne do utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie będą używane we wszystkich pomieszczeniach
- uzyskamy kolorystykę, która będzie spójna z charakterem obiektu
- zaistnieje konieczność weryfikacji rzędnych posadzki hali z uwagi na wyższą wysokość całkowitą warstw podłogi


WÓJT GMINY
Bożena Dominiak