



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH



A - A



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie zagęścić zasyrkę pod i nad kolidującym uzbrojenie.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli SN i WN rura ochronna Ø 160 mm

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT" Żychlin, ul. Wrzosowa 8							
INWESTOR	Gmina Grzegorzew, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1,62-640 Grzegorzew						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartogi, gm. Grzegorzew						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zabezpieczenia kabla					NR UMOWY 1/2017	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB 8346/II/62/89	instal.-inż.		SANITARNA	1:25	02.2018r
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB 8346/II/62/89	instal.-inż.		SANITARNA	NR RYS.	
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB 8346/II/62/89	instal.-inż.		SANITARNA		
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							10