

Jani
K. Fila

A

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŁO**

Telefon:
-centrala/faks 63/ 27 22 279
-Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna 509 008 066
-e-mail psse.kolo@pis.gov.pl
sekretariat@psse-kolo.pl
-e-puap pssekolo/skrytkaESP

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

oryginal/kopia

Koło, dnia 25.03.2019r.

ON.HK-0700-1(4)/19

Urząd Gminy w Grzegorzewie
SEKRETARIAT
Wpł. 2019 -03- 26
L. dz. 1752
Zał.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW W 2018r.**

Na podstawie § 23 ust.1, 2 i 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Grzegorzew:

1. Producenci wody

Mieszkańców Gminy Grzegorzew zaopatrywał 1 wodociąg publiczny dostarczający zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Bylice. Właścicielem wodociągu Bylice jest Gmina Grzegorzew, a administratorem Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie ul. Nadbrzeźna 6a. 62-500 Konin, Oddział Terenowy Koło ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło. Ponadto mieszkańców Gminy Grzegorzew w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zaopatrują również: wodociąg publiczny Stellutyski – właścicielem i administratorem wodociągu publicznego jest Gmina Koło, 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 23 i wodociąg Olszówka – właścicielem i administratorem wodociągu publicznego jest Gmina Olszówka, 62-641 Olszówka, Olszówka 15.

Na terenie Gminy Grzegorzew nie zarejestrowano podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na runku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Długość sieci wodociągowej [km]	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Końcowa roczna ocena jakości wody
Bylice	358,0	2493	67,6	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia

Tab. nr 1. Wodociąg publiczny Bylice w 2018r.

2.2. Jakość wody

W wodociągu publicznym Bylice przeprowadzono 2 kontrole urzędowe oceniające jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 1 monitoringu przeglądowego i 4 monitoringów kontrolnych. Administrator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał taką samą ilość badań przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym Bylice stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

W wodociągu publicznym Bylice woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację żwirową oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W wodociągu publicznym Bylice nie stwierdzono przekroczeń.

2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Grzegorzew.

2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez właścicieli i administratorów wodociągów

Dla wodociągu publicznego Bylice wydano łącznie 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Grzegorzew za 2018r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bylice.

Mieszkańcy Gminy Grzegorzew byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

4. Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania z badań wody przeprowadzonych przez administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznych.

W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie, Oddział Terenowy Koło wywiązał się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągu Bylice zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) mieszkańcy Gminy Grzegorzew będący odbiorcami wody z ww. wodociągu powinni otrzymywać informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu. Informacja winna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grzegorzew – ePUAP
2. a/a