

**Do Wszystkich wykonawców  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”**

Zamawiający działając zgodnie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zbiorników retencyjnych o pojemności 200m<sup>3</sup> każdy jako żelbetowe prefabrykowane?

**Ad. 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zbiorników retencyjnych o pojemności 200m<sup>3</sup> każdy jako żelbetowe prefabrykowane. Zbiorniki należy wykonać zgodnie z PFU.