

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOLE

www.gov.pl/web/psse-kolo
sekretariat@psse-kolo.pl
pssekolo/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-kolo.pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
NIP 666 11 73 999
REGON 000309275

ON-HK.9011.3.7.2022

Koło, dnia 28.03.2022r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW W 2021r.

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Grzegorzew:**

1. Producenci wody

Mieszkańców Gminy Grzegorzew zaopatrywał 1 wodociąg publiczny dostarczający zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Bylice. Właścicielem wodociągu Bylice jest Gmina Grzegorzew, a administratorem Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin, Oddział Terenowy Koło ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło. Ponadto mieszkańców Gminy Grzegorzew w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zaopatrują również: wodociąg publiczny Stellutyszki – właścicielem i administratorem wodociągu publicznego jest Gmina Koło, 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 23 i wodociąg Olszówka – właścicielem i administratorem wodociągu publicznego jest Gmina Olszówka, 62-641 Olszówka, Olszówka 15.

Na terenie Gminy Grzegorzew nie zarejestrowano podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Długość sieci wodociągowej [km]	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Końcowa roczna ocena jakości wody
Bylice	458,0	3115	81,5	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia

Tab. nr 1. Wodociąg publiczny Bylice w 2021r.

2.2. Jakość wody

W wodociągu publicznym Bylice przeprowadzono 2 kontrole urzędowe oceniające jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 1 monitoringu parametrów grupy B i 4 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Administrator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał 1 monitoring parametrów grupy B i 7 monitoringów parametrów grupy A przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym Bylice, Olszówka oraz Stellutyszki stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

W wodociągu publicznym Bylice woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację żwirową oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W wodociągu publicznym Bylice nie stwierdzono przekroczeń.

2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Grzegorzew.

2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez właścicieli i administratorów wodociągów

Dla wodociągu publicznego Bylice wydano łącznie 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Grzegorzew za 2021r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bylice.

Mieszkańcy Gminy Grzegorzew byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

4. Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania z badań wody przeprowadzonych przez administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznych.

W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie, Oddział Terenowy Koło wywiązał się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągu Bylice zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) mieszkańcy Gminy Grzegorzew będący odbiorcami wody z ww. wodociągu uzyskują informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu. Informacja winna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grzegorzew – ePUAP

2.a/a