

Znak sprawy: **ZP.271.5.2023**
Gmina Grzegorzew
pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
tel. 63 27-18 -255, fax 63 27-18-222
(zamawiający)

Grzegorzew, 17 kwietnia 2023 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

BZP: 2023/BZP 00135103/01 z dnia 2023-03-14
(nr postępowania BZP)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na:

„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie”

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z: 11.04.2023 oraz 12.04.2023

Pytanie 1: W nawiązaniu do przetarg pn: "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie" - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu SWZ pkt. VIII. pkt2. ppkt.4 Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zapis: "Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie 2: Na dachu szkoły znajdują się maszty z nadajnikami. Proszę o informację czy demontaż i ponowny montaż ww. masztów wchodzi w zakres robót?

Odpowiedź: Sprawę należy wyjaśnić z dostawcą korzystającym z nadajników na etapie rozpoczęcia budowy.

Pytanie 3: Czy w zakresie robót jest utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego?

Odpowiedź: Utylizacja opraw i osprzętu, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, wchodzi w zakres robót.

Pytanie 4: Proszę o informację czy złącze PWP oraz rozdzielnica PWP mają być wykonane w obudowie ogniochronnej?

Odpowiedź: Złącza stanowiące urządzenia wykonawcze PWP nie muszą być ognioodporne. Powinny za to posiadać dopuszczenie CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, art. 286 ust. 3 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

W rozdziale: XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godziny 11.00.

W rozdziale: XIX. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.: dnia 20 kwietnia 2023r. o godz. 12:00, ale nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.