

Grzegorzew, 28.10.2019 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”**

Gmina Grzegorzew, występujący w niniejszym postępowaniu jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

Jakie kruszywo (frakcja, rodzaj) należy zastosować na dolnej warstwie podbudowy – poz. 2.4 przedmiaru?

Odpowiedź:

Na dolną warstwę podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego typu: bazalt, melafir, granit o frakcji 31,5 – 63 mm. Nie dopuszcza się kamienia wapiennego.

Pytanie 2

Jakie kruszywo (frakcja, rodzaj) należy zastosować na górnej warstwie podbudowy – poz. 2.5 przedmiaru?

Odpowiedź:

Na górną warstwę podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego typu: bazalt, melafir, granit o frakcji 0 – 31,5 mm. Nie dopuszcza się kamienia wapiennego.

Pytanie 3

Czy należy frezować lub uzupełnić ew. ubytki istniejącej warstwy asfaltu przed ułożeniem na niej nowej nawierzchni?

Odpowiedź:

Nie zachodzi potrzeba frezowania lub uzupełnienia ew. ubytków w istniejącej warstwie asfaltu poza frezowaniem na włączeniu się do drogi powiatowej.

Pytanie 4

Czy należy wykonać skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem nawierzchni z masy z tym samym Zamawiający określa ilość tej emulsji w kg/m² dla skropienia podbudowy z kruszywa i istniejącej nawierzchni asfaltowej?

Odpowiedź:

Należy dokonać skropienia emulsją asfaltową przed ułożeniem nawierzchni z masy w ilości 0,2 km/m².

Pytanie 5

Jaką masę asfaltową oraz dla jakiej KR należy ułożyć – poz. 3.1 przedmiaru?

Odpowiedź:

Masę asfaltową należy wykonać mieszankę mineralno –asfaltowo grysowo – żwirową dla ruchu KR1.

Pytanie 6

Jakie kruszywo (frakcja, rodzaj) należy zastosować na poboczach – poz. 5.5 przedmiaru?

Odpowiedź:

Na poboczach należy zastosować mieszankę kruszywo łamanego typu bazalt, melafir, granit, nie dopuszcza się kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Bożena Dominiak