

**Do Wszystkich wykonawców  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”**

Zamawiający działając zgodnie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wiercenia z udarowej lub okrężno-udarowej na wiercenie metodą płuczkową na lewy obieg płuczki, tj. analogiczną do tej, którą był wykonywany otwór badawczy?

**Ad. 1**

Tak zamawiający zgadza się na wykonanie odwiertu studni metodą płuczkową.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę montażu rur gwintowanych na rury PVC kielichowe?

**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza zmianę montażu rur gwintowanych na rury PVC kielichowe w otworach studziennych.