

Załącznik Nr2 do Zarządzenia nr 121/2021
Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 22.02.2021r.

**Obowiązujące normy paliwowe dla sprzętu silnikowego będących w dyspozycji
Ochotniczych straży pożarnych w gminie Grzegorzew**

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI OSP	Nazwa urządzenia/typ	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa na 1 godz. pracy w litrach	Miesięczny rozruch w litrach
1.	OSP GRZEGORZEW	Motopompa Polonia M 8/8	ET	12	2
		Motopompa Polonia M 8/8	ET	12	2
		Motopompa szlamowa Honda WT 30X	ET	2,6	0,5
		Motopompa szlamowa Honda WT 40X	ET	2,6	0,5
		Pilarka do drewna STHIL MS 261	ET	1,6	0,1
		Pilarka do drewna STHIL MS 440	ET	1,6	0,1
		Nożyce zestaw ciężki LUCAS	ET	3	0,1
		Przecinarka STHIL TS	ET	1,6	0,1
		Agregat prądotwórczy HONDA	ET	2,6	1
		Agregat oddymiający KOBRA	ET	2	0,5
		Agregat oddymiający HONDA	ET	2	0,5

		Agregat prądotwórczy 12KW	ET	6	2
		Pilarka ratownicza STHIL MS 462 C	ET	2,5	0,2
		Motopompa pływająca NIAGARA 2	ET	2	1
2.	OSP BARŁOGI	Motopompa Polonia M 8/8	ET	12	2
		Motopompa Polonia M 8/8	ET	12	2
		Pompa szlamowa WT-30X	ET	2,6	0,3
		Piła spalinowa STIHL MS 440	ET	1,6	0,1
		Piła spalinowa STIHL MS 231	ET	1,6	0,1
		Agregat prądotwórczy	ET	5	1
		Agregat oddymiający	ET	2	0,5
3.	OSP BORYSŁAWICE	Motopompa Polonia M 8/8	ET	12	2
		Motopompa szlamowa WT 30X	ET	2,6	0,3
		Piła spalinowa STIHL MS 440	ET	1,6	0,1
4.	OSP KIEŁCZEWEK-BOGUSZYNIEC	Motopompa Polonia M 8/8 PO 5	ET	12	2
		Piła spalinowa MS 440	ET	1,6	0,1
5.	OSP ZABŁOCIE	Motopompa PO 5	ET	12	2
		Piła spalinowa MS 231	ET	1	0,1
6.	OSP PONĘTÓW DOLNY	Motopompa M 8/8 PO 5	ET	12	2
7.	OSP TARNÓWKA	Motopompa M 8/8 PO 5	ET	12	2
8.	OSP BYLICE	Motopompa M 8/8 PO 5	ET	12	2
		Motopompa M 8/8 PO 5	ET	12	2
		Piła spalinowa STHIL MS 231	ET	1,6	0,1