

**Do Wszystkich wykonawców
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”**

Zamawiający działając zgodnie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie zestawień archiwalnych otworów geologicznych na terenie gminy – udokumentowanych profili istniejących studni głębinowych.

Ad. 1

Zamawiający udostępnia posiadane przekroje geologiczne odwiertów studni głębinowej z obiektu stacji uzdatniania wody w Bylicach – Kolonii, która zlokalizowana jest około 7 km w linii prostej od planowanej inwestycji. Innych istniejących profili studni głębinowych Zamawiający nie posiadamy w swoich zasobach. Szczegółowe dane innych odwiertów znajdują się w Starostwie Powiatowym w Kole.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonane odwiertu studni metodą płuczkową z wykorzystaniem rur studziennych i filtrowych z PVC?

Ad. 2

Tak zamawiający zgadza się na wykonanie odwiertu studni metodą płuczkową z wykorzystaniem rur studziennych i filtrowych z PCV.

Pytanie 3

Czy Zamawiający udostępni dane firmy, która wykonywała w październiku 2019 roku odwiert pilotażowy?

Ad. 3

Zamawiający informuje, że nie posiada żadnej dokumentacji związanej z odwiertem pilotażowym. Odwiert ten wykonany był we wcześniejszych latach i nie posiadamy wiedzy na temat firmy wykonującej odwiert. W październiku 2019 r. wykonywane było sprawdzenie głębokości otworu, jego wstępne oczyszczenie i wykonanie analizy fizyko – chemicznych jakości wody. Informujemy, że nie posiadamy innych dokumentów związanych z tzw. „otworem pilotażowym” poza zamieszczonymi na stronie.